

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Przeglądy i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego”

na okres 24 miesięcy do dnia zawarcia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego w PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

Wymagania dotyczące usługi przeglądów:

1. Okresowe sprawdzanie sprzętu gaśniczego (gaśnice, koce gaśnicze, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne) na terenie PPUH RADKOM Sp. z o.o. w obiektach i miejscach wyznaczonych przez Zleceniodawcę raz na 12 miesięcy.
2. Kwalifikowanie do naprawy niesprawnego sprzętu.
3. Konserwacja hydrantów zgodnie z normą PN EN 671-3 (badanie wydajności wodnej) – raz na 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami ilości wody do celów przeciwpożarowych dla budynków produkcyjnych, służąca do zewnętrznego gaszenia pożarów.
4. Wykonanie próby ciśnieniowej węży (co 5 lat, 1 raz w trakcie trwania umowy).
5. Sprawdzanie oznakowania ewakuacyjnego, informacyjnego (raz w roku).
6. Wskazanie brakujących znaków Zleceniodawcy (raz w roku).
7. Kontrola dostępu do gaśnic i hydrantów pożarowych.
8. Konserwacja systemu oddymiania Mercor w budynku ZUOK 1 szt. – raz na 6 miesięcy
9. Naprawa niesprawnego sprzętu lub jego wymiana na sprzęt sprawny, oznakowania oraz napełnienie rozładowanych gaśnic podlega oddzielnej wycenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres a.socha@radkom.com.pl lub telefoniczny tel. 48 380 20 16.

Proszę o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego **do dn. 03.08.2022r.** na adres: a.socha@radkom.com.pl.

Nazwa firmy/Pieczeń firmy:

--

FORMULARZ OFERTOWY**Przeгляд – sprawdzenie i potwierdzenie sprawności
sprzętu przeciwpożarowego**

Lp.	Nazwa sprzętu /typ	ilość sztuk sprzętu objętego usługą	ilość przeglądów w czasie trwania umowy	Cena przeglądu /1 szt. sprawdzenie i potwierdzenie sprawności
1.	Przeгляд gaśnicy proszkowej /GP 1kg/	11	2	
2.	Przeгляд gaśnicy proszkowej /GP 2kg/	47	2	
3.	Przeгляд gaśnicy proszkowej /GP 4kg/	22	2	
4.	Przeгляд gaśnicy proszkowej /GP 6kg/	105	2	
5.	Przeгляд gaśnicy proszkowej /GP 25kg/	8	2	
6.	Przeгляд agregatu proszkowego /AP 25 kg/	2	2	
7.	Przeгляд gaśnicy śniegowej /GS 2kg/	2	2	
8.	Przeгляд gaśnicy śniegowej /GS 5kg/	5	2	
9.	Przeгляд koca gaśniczego	3	2	
10.	Hydrant zewnętrzny 80	13	3	
11.	Hydrant zewnętrzny 25 i 52	27	3	
12.	Próba ciśnienia węża	18	1	
13.	Konserwacja systemu oddymiania Mercol	1	5	
			Razem	

Nazwa firmy/Pieczęć firmy:

--

FORMULARZ OFERTOWY**Remont/Konserwacja/Napełnianie proszkiem
sprzętu przeciwpożarowego**

Lp.	Nazwa sprzętu /typ	ilość sztuk sprzętu objętego usługą	ilość przeglądów w czasie trwania umowy	Cena konserwacja i wymiana proszku/1 szt. Konserwacja - przegląd, ocena, napełnienie proszkiem lub dwutlenek węgla, sprawdzenie i potwierdzenie sprawności
1.	gaśnica proszkowa /GP 1x/	8	1	
2.	gaśnica proszkowa /GP 2x/	19	1	
3.	gaśnica proszkowa /GP 4x/	16	1	
4.	gaśnica proszkowe /GP 6x/	20	1	
5.	gaśnica proszkowa /GP 25x/	8	1	
6.	gaśnica proszkowa /GP 25z/	2	1	
			Razem	